

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/PCCC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2026

**GIẤY PHÉP LƯU THÔNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ
VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY**

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X về việc cấp Giấy phép lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số: 2026/08/04, ngày 04 tháng 8 năm 2026;

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy tại Giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số 1159h, cấp lần 2, ngày 30/08/2022; Giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số 1426c-(cl-2), cấp lần 04, ngày 24/07/2025 của Tổ chức Bre Global Ltd và Giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số APF-2150 ngày 17/04/2026 của Tổ chức LGAI Technological Center S.A (Applus),

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP PHÉP:**

Mẫu: Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02-03 của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X, địa chỉ: số 02 ngõ 18 phố Tây Kết, phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được phép lưu thông trên thị trường./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X;
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH;
- Đ/c Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Đ2, (Dùng, 5b). 260804-00036

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Thượng tá Hồ Công Bình

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIẾN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY
ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG

(Kèm theo Giấy phép lưu thông số/PCCC ngày.....tháng 8 năm 2026 của
 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
1	Tủ trung tâm báo cháy; ký, mã hiệu: SEC3002	- Phân loại: Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop, 324 địa chỉ/loop - Nguồn điện lưới: 230VAC (-15%, +10%). 47~63Hz. Dòng tối đa 0.8A; - Cầu chì nguồn lưới: T3.15AL250V; - Điện áp hoạt động: 18.5~30VDC; - Cấp nguồn khuyến nghị: Cấp nguồn tiêu chuẩn / màu đen, tiết diện 0.75mm²; - Công suất định mức: I_{max.a}=1.2A; I_{max.b}=2.6A; I_{min}=0.65A; - Dòng sạc tối đa: 1.2A; - Dòng cấp ắc quy tối đa: 4A (khi mất nguồn điện lưới); - Điện trở nội tối đa của ắc quy: 1.5Ω; - Cầu chì ắc quy: F8AL250V; - Cấp ắc quy khuyến nghị: 14AWG; - Dòng tĩnh (toàn tải): <0.4A; - Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 430x560x170mm; - Khối lượng (chưa gồm ắc quy): Khoảng 14kg; - Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 45°C; - Độ ẩm tương đối: ≤95%, (40°C ± 2°C, không ngưng tụ)	Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd/Trung Quốc	2026	EN 54-2:1997 + A1:2006; EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	Dựa theo Giấy chứng nhận phê duyet sản phẩm số 1159h, cấp lần 2, ngày 30/08/2022 của tổ chức Bre Global Ltd
2	Đầu báo cháy khói quang; ký, mã hiệu: C9030T	- Phân loại: đầu báo cháy khói quang loại thường - Điện áp hoạt động: Nguồn 24VDC (20VDC ~ 28VDC); - Dòng điện chờ: Nguồn < 50uA; - Dòng điện tác động: Nguồn <20mA; - Phương thức lập trình: Đầu báo khói dạng công tắc hai dây; - Vật liệu vỏ: ABS; - Kích thước (đường kính x chiều cao): 106mmx58mm (kèm đế); - Khoảng cách lắp đặt: 44 ~ 65mm; - Khối lượng: Khoảng 120g; - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C; - Độ ẩm tương đối: ≤95%, không ngưng tụ		2026	EN 54-7:2018	Dựa theo Giấy chứng nhận phê duyet sản phẩm số 1426c-(cl-2), cấp lần 04, ngày 24/07/2025 của tổ chức Bre Global Ltd

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
3	Còi, đèn báo cháy; ký, mã hiệu: C9092T	- Phân loại: Còi, đèn báo cháy loại thường; - Điện áp hoạt động: DC24V (cho phép: DC20V ~ 28V); - Công suất tiêu thụ: $\leq 0.2W@DC24V$; - Dòng điện hoạt động: Dòng báo động 1mA~8mA @ DC 24V; - Phương thức đấu dây: Không phân cực, hai dây; - Tần suất chớp đèn: 1~1.5Hz; - Cường độ âm thanh tối đa: $\geq 90dB(A)$ @1m (Âm1@90°); - Loại âm báo: 7 âm báo có thể lựa chọn (chỉ Âm 1 được chứng nhận EN54-3); - Lắp đặt: Trên trần; - Vật liệu mặt kính/vỏ: PC/ABS chống cháy; - Cấp bảo vệ (IP): IP21C; - Kích thước: 111x111x50mm (kèm đế); - Môi trường hoạt động: Trong nhà, nhiệt độ: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$; - Độ ẩm tương đối: $\leq 95\%$ ($40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, không ngưng tụ)		2026	EN 54-3:2001; EN 54 - 3:2001/ A1:2002; EN 54 - 3:2001/ A2:2006	<i>Dựa theo Giấy chứng nhận phê duyet sản phẩm số APF-2150 ngày 17/04/2026 của Tổ chức LGA Technological Center S.A (Applus)</i>

* Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, phương tiện PCCC, CNCH nhập khẩu, phân phối, lưu thông trên thị trường theo các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố.