

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..86.... /PCCC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 8 năm 2026

**GIẤY PHÉP LƯU THÔNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ
VẬT LIỆU, CẦU KIẾN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY**

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X về việc cấp Giấy phép lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cầu kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số: 2026/08/18, ngày 18 tháng 8 năm 2026;

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cầu kiện ngăn cháy, chống cháy tại giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số 1159h cấp lần 2 ngày 30/8/2022, số 1426c-(cl-2) cấp lần 4 ngày 24/7/2025, số 1426d-(cl-2) cấp lần 2 ngày 04/11/2022 của Tổ chức Bre Global Ltd và giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm an toàn phòng cháy chữa cháy số APF-2148 và số APF-2170 cấp ngày 17/04/2026 của Tổ chức AGAI Technological Center S.A. (APPLUS)

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP PHÉP:**

Mẫu: Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02-04 của Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X, địa chỉ: Số 2 ngõ 18, phố Tây Kết, phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cầu kiện ngăn cháy, chống cháy được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được phép lưu thông trên thị trường./

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X;
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH;
- Đ/c Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Đ2, (Dùng, 5b). 260818-00033.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Thượng tá Hồ Công Bình

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIẾN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY
ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG

(Kèm theo Giấy phép lưu thông số ...86...../PCCC ngày.21...tháng 8 năm 2026 của
 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
01	Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop, 510 địa chỉ, ký, mã hiệu: SEC3002	- Nguồn điện lưới: 230VAC (-15%, + 10%). 47 ~ 63 Hz, dòng tối đa 0.8A; - Cầu chì nguồn lưới: T3.15AL250V; - Điện áp hoạt động: 18.5 ~ 30VDC; - Cấp nguồn khuyến nghị: Cấp nguồn tiêu chuẩn/màu đen, tiết diện 0.75 mm²; - Công suất định mức: I_{max.a}=1.2A; I_{max.b}=2.6A; I_{min}=0.65A; - Dòng sạc tối đa: 1.2A; - Dòng cấp ắc quy tối đa: 4A (khi mất nguồn điện lưới); - Điện trở nội tối đa của ắc quy: 1.5Ω; - Cầu chì ắc quy: F8AL250V; - Cấp ắc quy khuyến nghị: 14AWG; - Dòng tĩnh (toàn tải): <0.4A; - Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 430x560x170mm; - Khối lượng (chưa gồm ắc quy): 14kg; - Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 45°C; - Độ ẩm tương đối: ≤95%, (40°C ± 2°C, không ngưng tụ).	Shenzhen HTI Sanjiang Electronics CO.,LTD/ Trung Quốc	2026	EN54-2:1997 + A1:2006; EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006	Dựa theo giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số 1159h cấp lần 2, ngày 30/08/2022 của Tổ chức Bre Global Ltd
02	Đầu báo cháy khói quang kiểu điểm, loại địa chỉ, ký, mã hiệu: A9030T	- Nguồn điện hoạt động: Loop 24V (18V ~ 28V); - Dòng điện chờ: <0.3mA; - Dòng điện báo động: <1.5mA (không có đèn báo phụ); <3.5mA (có đèn báo phụ); - Đèn LED báo cháy: Màu đỏ, nhấp nháy khi thăm dò, sáng liên tục khi báo cháy; - Ngõ ra đèn báo phụ: Ngõ ra có phân cực, kết nối trực tiếp với đèn báo phụ (tích hợp sẵn điện trở 10kΩ mắc nối tiếp, dòng điện đầu ra tối đa 2mA), đèn chỉ thị màu đỏ sẽ nhấp nháy ở trạng thái giám sát hoặc sáng liên tục	Shenzhen HTI Sanjiang Electronics CO.,LTD/ Trung Quốc	2026	EN54-7:2018	Dựa theo giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số 1426c-(cl-2) cấp lần 4, ngày 24/07/2025 của Tổ chức Bre Global Ltd

		ở trạng thái báo cháy; - Lắp trình: Cài đặt địa chỉ bằng phương thức điện tử; - Phạm vi lắp trình: Chiếm 1 địa chỉ trong khoảng 1 ~ 324; - Đầu dây: Loop: hai dây, không phân cực; - Nhiệt độ môi trường: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$; - Độ ẩm tương đối: $\leq 95\%$ không ngưng tụ; - Vật liệu vỏ: ABS; - Kích thước: Đường kính 100mm, chiều cao 58mm (kèm đế); - Khoảng cách lỗ lắp đặt: 44.5mm ~ 64.3mm; - Khối lượng: khoảng 128g (kèm đế).				
03	Nút ấn báo cháy loại địa chỉ, ký, mã hiệu: A9060T	- Nguồn điện hoạt động: Loop 24V (18V ~ 28V); - Dòng điện chờ: $< 0.3 \text{ mA}$; - Dòng điện báo động: $< 2 \text{ mA}$; - Đèn chỉ thị: Đèn chỉ thị báo động màu đỏ nhấp nháy khi ghi dữ liệu, sáng liên tục khi nhấn nút; - Loại bộ phận kích hoạt: Tái sử dụng được; - Chế độ kích hoạt: Ấn bộ phận dễ vỡ bằng tay; - Chế độ khôi phục: Khôi phục thủ công bằng chìa khoá chuyên dụng; - Chế độ lắp trình: Cài đặt địa chỉ bằng phương thức điện tử; - Dải địa chỉ: Một địa chỉ trong khoảng 1 ~ 324; - Đầu dây: Hai dây không phân cực; - Loại: Loại A, trong nhà; - Cấp bảo vệ: IP43; - Nhiệt độ môi trường: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$; - Độ ẩm tương đối: $\leq 95\%$ không ngưng tụ; - Vật liệu vỏ: ABS; - Kích thước (DxRxH): 90x90x42 mm (chiều cao tổng thể), 90x90x23 mm (kích thước phần lộ ra sau khi lắp đặt); - Khoảng cách lỗ lắp đặt: 60mm ~ 62.5 mm; - Khối lượng: Khoảng 95g.	Shenzhen HTI Sanjiang Electronics CO.,LTD/ Trung Quốc	2026	EN54-11:2001 + A1:2005	Dựa theo giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số 1426d-(cl-2) cấp lần 2, ngày 04/11/2022 của Tổ chức Bre Global Ltd
04	Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm, loại thường, ký, mã hiệu: C9021T	- Nguồn điện hoạt động: DC 24V (DC18V ~ DC30V); - Dòng điện chờ: $< 50\mu\text{A} @ \text{DC}24\text{V}$; - Dòng điện báo cháy: $1 \text{ mA} \sim 20 \text{ mA} @ \text{DC}24\text{V}$; - Phương thức đầu dây: Không phân cực, hai dây;	Shenzhen HTI Sanjiang Electronics CO.,LTD/ Trung Quốc	2026	EN54-5:2017 + A1:2018	Dựa theo giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số APF-2148 ngày 17/04/2026 của Tổ chức LGAI Technological Center S.A.

		- Chỉ thị hoạt động: Đèn chỉ thị màu đỏ sẽ nhấp nháy trong trạng thái giám sát, hoặc sáng liên tục trong trạng thái báo cháy; - Hạng sản phẩm: A2 (Nhiệt độ đáp ứng tĩnh: 54⁰C đến 70⁰C); - Cấp bảo vệ: IP30; - Môi trường hoạt động: trong nhà, nhiệt độ: -10⁰C ~ +50⁰C; - Độ ẩm tương đối: ≤95% (40⁰C ±2⁰C, không ngưng tụ); - Kích thước: Đường kính 100mm, chiều cao 47mm (chưa gồm đế), chiều cao 60mm (kèm đế); - Khối lượng: khoảng 70g (chưa gồm đế), khoảng 110g (kèm đế DZ-912).				(APPLUS)
05	Nút ấn báo cháy, loại thường, ký mã hiệu: C9060T	- Chế độ hoạt động: Hệ thống bus hai dây; - Điện áp hoạt động: DC24V; - Dòng điện giám sát: 0mA; - Dòng điện tác động: <30mA; - Bộ phận khởi động: Tấm ấn bằng nhựa có thể đặt lại, có thể đặt lại thủ công bằng dụng cụ chuyên dụng sau khi bị ấn xuống; - Chế độ khởi động: Ấn vào tấm ấn bằng tay; - Đèn chỉ thị: Đèn chỉ thị báo động sẽ không sáng khi ở trạng thái bình thường và duy trì sáng khi ở trạng thái báo động; - Nhiệt độ hoạt động: loại trong nhà, nhiệt độ: -10⁰C ~ +55⁰C; Độ ẩm tương đối: ≤95% (40⁰C ±2⁰C, không ngưng tụ); - Khối lượng: Khoảng 105g (kèm đế).	Shenzhen HTI Sanjiang Electronics CO.,LTD/ Trung Quốc	2026	EN54-11:2001; EN54-11:2001 + A1:2005	Dựa theo giấy chứng nhận phê duyệt sản phẩm số APF-2170 ngày 17/04/2026 của Tổ chức LGAI Technological Center S.A. (APPLUS)

* Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Fire-X có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, phương tiện PCCC, CNCH nhập khẩu, phân phối, lưu thông trên thị trường theo các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố..